

Открытое акционерное общество
«Санаторий ЧУВАШИЯ»



423002, г. Чебоксары, Заволжье, ОАО "Санаторий
"Чувашия"
т/ф л.: (8352) 300-600, 300-700, 300-505, 300-606, 300-
783,
У/факс: (8352) 300-501, 300-701,
E-mail: Sanator@cbx.ru [http://www.sanatory-
chuvashia.com](http://www.sanatory-
chuvashia.com)

УСА АКЦИОНЕРЛА ОБЩЕСТВИ «ЧУВАШИЯ» САНАТОРИЙЕ
JOINT-STOCK COMPANY
THE SANATORIUM «CHUVASHIA»

ОРГН 1022101257339
р/с 40702810200000000789 Чувашкредитпромбанк
г. Чебоксары, к/с 30101810200000000725,
ИНН/КПП 2129027450/212901001. БИК 049706726,
ОКПО 43224247, ОКОНХ 91517.

Иск. № 190
04 июля 2004 г.

Генеральному директору
ООО ПКФ «Экран»
Игнатьеву В.А.

Доводим до Вашего сведения, что установленный котел КВа-2,0 МВт «Экран» (топливо - мазут) в феврале 2004 года зарекомендовал себя с отличной стороны.

Котел проработал с февраля 2004 года до конца апреля 2006 года без перерыва. Остановки были лишь для продувки наружной поверхности труб сжатым воздухом с целью удаления сажи. В конце апреля 2006 года специалистами предприятия «Чебоксарские тепловые сети» было проведено обследование техническое диагностирование труб поверхностей нагрева котла КВа-2,0 МВт. По результатам обследования установлено, что конвективная часть котла была изъедена сернистыми соединениями (сернистый ангидрид SO_2 , частично-серная кислота H_2SO_4). Остаточная толщина труб составляет 1,1-1,3 мм, что не позволяет в дальнейшем эксплуатировать котел. Причиной износа явилось низкое качество мазута, что подтвердилось обследованием и анализами качества, проведенными лабораторией ТЭЦ-1.

В мае 2006 года у нас были установлены еще два котла КВа-2,0 МВт «Экран».

Котлы быстро набирают свою номинальную производительность. Конвективная часть легко доступна для прочистки и ремонта. Если раньше на горячее водоснабжение работали два котла КВа-1,86 ГМ (Бийский завод), то котел КВа-2,0 МВт «Экран» справлялся один. Данные котлы в отличие от других лучше подходят для работы на топочном мазуте всех марок.

По эксплуатационным качествам котлы КВа-«Экран» более удобны, устойчивое горение, нет расхождений от паспортных параметров.

Благодарим коллектив ООО ПКФ «Экран» за хорошие котлы!!!

Генеральный директор –

главный врач

Ю.Л. Симунов