



Обозначения

- | | |
|-------------------------------|---|
| А - вход воды | И - манометр |
| Б - выход воды | К - гильзы под термометры |
| В - выход дымовых газов | Л - состав уходящих газов |
| Т - толка | М - разряжение за котлом |
| Д - дренаж | Н - температура уходящих газов |
| Е - воздушник | О - лаз для удаления сажевых масс |
| З - предохранительные клапана | С - лаз для очистки и продувки конвективной части (взрывной клапан) |

Примечание:
Котел устанавливается на усиленный бетонный пол толщиной не менее 100 мм.
Задняя опора котла крепится к самонакерующим болтам.

ПКФЭ. 4.00.00.00.000 СТ				
Общий вид		Лит.	Масса	Масштаб
Котел водогрейный КВр "Экран"		Лист 1	Листов 2	
ООО ПКФ "Экран"				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Игнатъев В.А.		
Проев.		Иракин А.А.		
Н.Контр.		Иракин А.А.		
Уте.		Игнатъев В.А.		